| Gefahr/gut | Tragbare Feue | <mark>rlöscher: nationale</mark> | Standards und Vorsch | <mark>riften zur wiederkeh</mark> | <mark>renden Prüfu</mark> ı | ng/Wartung |
|----------------|-----------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| Land | Inspektion des Anwenders | Instandhaltung | erweiterte Instandhaltung alle | Werkstatt- überholung alle | maximale Lebensdauer | Dauerdruck- feuerlöscher |
| Deutschland | - | alle 2 Jahre | - | 10 Jahre (Wasserdruckprüfung) | - | geöffnet alle 2 Jahre, Pulver alle 4 Jahre |
| Österreich | | alle 2 Jahre | | | | |
| Schweiz | | alle 3 Jahre oder weniger (abhängig vom Standort) | | | | |
| Großbritannien | 1 x monatlich | 1 x jährlich | 5 Jahre | 10 Jahre | - | geöffnet alle 5 Jahre |
| Frankreich | alle 3 Monate | 1 x jährlich +/- 2 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | CO ₂ : 20 Jahre | geöffnet 1 x jährlich |
| Italien | alle 3 Monate | alle 6 Monate | Pulver alle 36 Monate, Schaum alle 18 Monate, CO_2 alle 60 Monate | CO ₂ alle 10 Jahre, andere alle 12 Jahre | 18 Jahre | alle Typen geöffnet während der erweiterten Instandhaltung |
| Spanien | alle 3 Monate | 1 x jährlich | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | geöffnet alle 5 Jahre |
| Polen | | | | | | |
| Niederlande | alle 3 Monate | 1 x jährlich | 5 Jahre (nur Wasser/Schaum) | 10 Jahre | 20 Jahre | nicht geöffnet |
| Belgien | alle 3 Monate | 1 x jährlich | | 10 Jahre | 20 Jahre | geöffnet 1 x jährlich |
| Luxemburg | | 1x jährlich | | | | |
| Dänemark | alle 3 Monate | 1 x jährlich | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | geöffnet bei der erwei- terten Instandhaltung |
| Schweden | | 1 x jährlich | 5 Jahre (nur Wasser/Schaum) | 10 Jahre | | |
| Finnland | | 1 x jährlich oder alle 2 Jahre | 5 Jahre (nur Wasser/Schaum) | 10 Jahre | | |
| Griechenland | alle 3 Monate | 1 x jährlich | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | |

| Gefahr/gut | Tragbare Feuerlöscher: nationale Standards und Vorschriften zur wiederkehrenden Prüfung/Wartung | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Land | Inspektion | Instandhaltung | erweiterte | Werkstatt- | maximale | Dauerdruck- |
| | des Anwenders | | Instandhaltung alle | überholung alle | Lebensdauer | feuerlöscher |
| Tschechische | 1 x monatlich | 1 x jährlich | 5 Jahre | 10 Jahre | - | nicht geöffnet |
| Republik | | | | | | |
| | | | | | | |

| Gefahr/gut | Copyright: Gefahr/g | gut, Verlag Heinrich V | ogel, Springer Fachme | dien München Gr | nbH | |
|----------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Land | Aufladefeuerlöscher | Wasserdruckprüfung | Testentleerung | Anforderung/ Zertifizierung | Normungs- institut | Fundstelle/ Bezugsdokument |
| Deutschland | geöffnet und entleert alle 2 Jahre | CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird | nein | Sachkundiger | DIN | DIN 14406-4:2007-01 |
| Österreich | | | | Sachkundiger | ON | OS 1053 |
| Schweiz | | | | | SNV | SN EN 3-7, Ausgabe 2004-02 |
| Großbritannien | geöffnet und entleert alle 2 Jahre | CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird | erweiterte Instandhaltung | Sachkundiger | BSI | draft BS 5306-3:2008 |
| Frankreich | geöffnet 1 x jährlich | CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird | nein | Sachkundiger | AFNOR | NF 61919 |
| Italien | alle 6 Monate | alle Typen | nein | Sachkundiger | UNI | UNI 19994 |
| Spanien | geöffnet 1 x jährlich | alle Typen | nein | Sachkundiger + Unternehmen | AENOR | UNE 23120:2003 |
| Polen | | | | | PKN | |
| Niederlande | nicht geöffnet | CO ₂ | nein | Sachkundiger + Unternehmen | NEN | |
| Belgien | geöffnet 1 x jährlich | CO ₂ und Dauerdruck- feuerlöscher | nein | | IBN | NBNS21-50 |
| Luxemburg | | CO ₂ nach 5 Jahren | | Sachkundiger | ITM | momentan noch nicht |
| Dänemark | geöffnet 1 x jährlich | CO ₂ | nein | | DS | |
| Schweden | | CO ₂ | | Sachkundiger | SIS | SS 3656 |
| Finnland | | | | Sachkundiger + Unternehmen | SFS | |
| Griechenland | | CO ₂ | nein | | ELOT | Gesetz 17230/671 - 29. Juli 2005 |

Kontakt: Redaktion Gefahr/gut, www.gefahrgut-online.de - Stand: 29.09.2010

| Gefahr/gut | Copyright: Gefahr/gut, Verlag Heinrich Vogel, Springer Fachmedien München GmbH | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------------|
| Land | Aufladefeuerlöscher | Wasserdruckprüfung | Testentleerung | Anforderung/ | Normungs- | Fundstelle/ |
| | | | | Zertifizierung | institut | Bezugsdokument |
| Tschechische | geöffnet 1 x jährlich | alle Typen | Dauerdruckfeuerlöscher, | Sachkundiger | CSNI | ISO 11602-2:2000 |
| Republik | | | erweiterte Instandhaltung | | | |
| | | | | | | |